

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

ul. Szublanki 21, 63-200 Jarocin

tel./fax (62) 747 21 53

NIP 617-20-17-449 Reg. 001085330

Jarocin, dnia 14 marca 2019 r.

ZSS. 262.01.2019

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na zapytania 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów”

Zamawiający – Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Czy zamawiający w ramach projektowanych nawierzchni dopuszcza zamianę warstw konstrukcyjnych zaprojektowanych z dwóch warstw z kruszywa 0,31,5-06,3 oraz 0-31,5 na warstwy konstrukcyjne z betonu?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na alternatywne zastosowanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 o grubości warstwy 20 cm zamiast podbudowy dolnej grubości 15 cm i górnej grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

WICEDYREKTOR
H. Wagner
mgr Hanna Wagner